



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖО.ОС001.00568

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Новосибирск». ОГРН: 1125476092983, ИНН: 5401358410. Адрес: 630015, Российская федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 1/3, этаж 6, комната 606. Телефон: +7 (383)3620064, e-mail: orp@teplostroy.pro

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Теплострой Новосибирск». ОГРН: 1125476092983, ИНН: 5401358410. Адрес: 630015, Российская федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, д. 1/3, этаж 6, комната 606

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания» 127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25, этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsppi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖО.ОС001

ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Трубная изоляция ППУ (СВЗ), ППУ ПТТ (СВЗ), ППУ МВЦ. Выпускаемые по ТУ 5768-001-66222498-2012 с изм.1-5. Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.29.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствии которых (которых) производился сертификация)

Группа горючести - сильногорючие (Г4) по ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30402-96- Группа воспламеняемости - В3 легковоспламеняемых по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 - Группа дымообразующей способности - ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п 4.20 - Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные СНиП 21-01-9; Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ5

код ТН ВЭД

3921 13 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ568-01/2023 от 26.01.2023. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖО.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ТУ 5768-001-66222498-2012 с изм.1-5

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.01.2023 по 25.01.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин